

REFERENČNÝ LIST

Aplikované v budove súdu
026_20_P_súd_HE



ÚLOHA : Navrhnuť a realizovať čistenie rozvodov ústredné kúrenia OS HE

ŠPECIFIKÁCIA :

Kompletné čistenie rozvodov ÚK výmenníkovej stanice tepla

Zanesenie mechanickými nečistotami

Impulznyi preplach rozvodov kúrenia

4 vetvy ÚK

12-15
stupačiek ÚK

150
vykurovacích
telies


ČISTENIE - POSTUPY:

Impulzné čistenie

Trvanie čistenia 33 prac.hodín(3 dni)

Bez osadenia mechanických
filtrov

Bez konzervácie systému



VÝSLEDOK ČISTENIA

**Odstránenie nánosov a usadenín zo
systému
Zlepšenie hydraulického systému ÚK**

Čisté a efektívne technológie
voda

Cistá a zdravá