

REFERENČNÝ LIST

Aplikované v domácnosti (RD)
013_20_V_Štrba



ÚLOHA : Navrhnuť a realizovať čistenie rozvodu studenej a teplej vody s dezinfekciou

ŠPECIFIKÁCIA :

Dodávateľ vody PVPS a.s.
Rozvody z pozinkovanej rúry
Osadenie mechanických filtrov a regulátora tlaku
Extrémne zanesený systém
Odstraňovanie inkrustov

4x kúpeľňa

4x toaleta

2x kuchyňa


16 x
odberných
miest

ČISTENIE - POSTUPY:

Impúlné čistenie systému TV a SV

Trvanie čistenia 11 pracovných hodín

Dezinfekcia systému



VÝSLEDOK ČISTENIA

Zlepšenie efektívnosti podľa slov majiteľa cca 30-35%

Sfunkčnenie vodovodného systému

Odstránenie sfarbenia zápachu

